

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

КНМ 55230061000206530441 от
15.06.2023

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Омской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

644099, г. Омск, ул. Интернациональная, 41, тел. 8(3812)25-65-16, info@55.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Октябрьскому административному округу г. Омска

(наименование органа государственного пожарного надзора)

644021, г. Омск, ул. Богдана Хмельницкого, 281, тел. 8(3812)46-49-33,

tond_oao@55.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ

ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 2304/444-55/86-В/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: бюджетному дошкольному образовательное учреждение города Омска

«Детский сад № 236»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора
Октябрьского административного округа г. Омска по пожарному надзору Ключкова
Константина Юрьевича № 2306/444-55/86-В от «15» июня 2023 года

в период с «22» июня 2023 г. по «22» июня 2023 г.

государственным инспектором Октябрьского административного округа г. Омска

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

старшим лейтенантом внутренней службы по пожарному надзору Метельченко Яной
Евгеньевной

органа государственного пожарного надзора)

проведено внеплановый инспекционный визит по адресу (местоположению): 644027,
Омская область, г. Омск, проспект Космический, д. 55 А

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица *заведующий бюджетным дошкольным образовательным учреждением города Омска «Детский сад № 236» Аленчук Ольга Владимировна*

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	<i>отсутствует дверь ведущая, из блока заведующего в лестничную клетку, препятствующая распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации</i>	<i>ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1, 2 ст. 53, ч. 19 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 16 (д) Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»</i>	<i>01.02.2024</i>	
2.	<i>не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарной лестницы, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты</i>	<i>п. 17 (б) Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);</i>	<i>01.02.2024</i>	
3.	<i>двери эвакуационного выхода туалета медицинского кабинета предусмотрены шириной менее 0,6 м (фактически 0,53 м)</i>	<i>ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1, 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.19 СП 1.13130.2020</i>	<i>01.02.2024</i>	
4.	<i>двери эвакуационного выхода группы «Матрешки» предусмотрены шириной менее 0,8 м (фактически 0,67 м)</i>	<i>ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1, 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.19 СП 1.13130.2020</i>	<i>01.02.2024</i>	

5.	двери эвакуационного выхода мойки группы «Матрешки» предусмотрены шириной менее 0,6 м (фактически 0,46 м)	ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1, 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.19 СП 1.13130.2020	01.02.2024	
6.	отсутствует аварийное освещение	ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.12 СП 1.13130.2020, п. 37 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.02.2024	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий бюджетным дошкольным образовательным учреждением города Омска «Детский сад № 236»

Аленчук Ольга Владимировна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))




(подпись)

« 24 » июля 2023 г

Государственный инспектор Октябрьского АО г. Омска по пожарному надзору, старший лейтенант внутренней службы
Метельченко Яна Евгеньевна

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

« 24 » июля 2023 г